

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области  
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620014

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области  
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620075 тел. 346-10-08 otp-undso@mail.ru

г. Березовский

« 17 » февраля 20 20 г.

11 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 0462

Государственным инспектором Березовского городского округа по пожарному надзору Прохоровым И.М.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 09 ч. 30 мин. «22» января 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «22» января 2020 г. с 09 ч. 30 мин. «17» февраля 2020 г. по 11 ч. 30 мин. «17» февраля 2020 г. проведено обследование документов здания Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Золотой ключик»»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) расположенного по адресу: 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Победы, строение ба, совместно с заведующим Евсеевой Татьяной Владимировной.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание общей площадью 5548,4 кв.м., назначение - нежилое. Функциональное назначение объекта - Ф 1.1. Отопление - централизованное, вентиляция - естественная, принудительная, электроснабжение 220В, 380В. Здание II степени огнестойкости, стены - кирпич, перекрытие - междуэтажные железобетонные, покрытие кровли - мягкое. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системой дымоудаления, которые на момент проверки находились в рабочем состоянии, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

заведующий Детским садом №23 «Золотой ключик» Т.В. Евсеева (подпись)  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 17 » февраля 2020г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

заведующий Детским садом №23 «Золотой ключик» Т.В. Евсеева (подпись)  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Здание Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Золотой ключик»» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводили:

Государственный инспектор Березовского ГО по пожарному надзору Прохоров И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » 02 2020г



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Евсеева Татьяна Владимировна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022