

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского
округа**

(наименование органа государственного надзора)

623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Косых, 4, тел. т.8(34369) 4-96-44,
E-mail: tond-berezovsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

623702, Свердловская
область, г. Березовский,
ул. Косых, 4
(место составления акта)

«16» июня 2021 г.
(дата составления акта)
«11» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№68**

По адресу/адресам: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Победы, 6А.
(место проведения проверки)

На основании: - распоряжения от 02.06.2021 № 68 начальника отдела надзорной
деятельности Березовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области подполковника внутренней службы Федяева Максима Александровича,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №23 «Золотой ключик», прилегающая территория, помещения различного
функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта
дошкольного образования БМАДОУ «Детский сад №23 «Золотой Ключик».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1,5 час;

"16" июня 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/2
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Березовского
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, по
адресу: г.Березовский, ул. Косых,4

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Свистов А.В. «06» 06 2021 г. в 15 час 20 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его
 проверки: не требуется

заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Прохоров Иван Михайлович, заместитель начальника
 ОНД и ПР Березовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
 привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
 должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
 по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий БМАДОУ «Детский сад №23» Евсева
 Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
 уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
 представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
 при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

*выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
 муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
 актов):*

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание пожарной автоматики в исправном состоянии. В соответствии с актом проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Эксперт – 96» от 31.05.2021 требуется замена прибора индикации С2000-БИ; в нарушение проектной документации, при прокладке кабельных линий, провода и кабеля соединены не в соединительных (распределительных) коробках, а также при помощи скруток.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
3.	В лифтовых шахтах (тамбурах) заполнение дверных проемов в противопожарных стенах выполнено не в противопожарном	СП 4.13130.2009 п.4.25 Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также

	исполнении 1-го типа.	каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающиеся дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из материалов группы НГ, и предел их огнестойкости должен быть не ниже EI 45. В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая противодымная защита по [2] лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре. Ствол мусоропроводов следует выполнять из материалов группы НГ.
--	-----------------------	---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: от объяснения отказалась
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: Предписание №68/1/1-3 от 16.06.2021
6. Другие документы (их копии): _____

- Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах научных и образовательных организаций.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальник ОНДиПР Березовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Прохоров Иван Михайлович
«16» июня 2021г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий БМАДОУ «Детский сад №23» Евсеева Т.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«16» июня 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99, Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Евсеева Татьяна Владимировна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022